



Hengyi Industries Sdn Bhd
恒逸实业（文莱）有限公司

Equipment Maintenance Department December
Performance Assessment Notification

设备检修部 12 月份绩效考核通报

- 一、12 月 19 日检查检修一班在 1011-C300 消防蒸汽、吹扫蒸汽、水线、风线增加阀门作业中，作业持有联，火票动火分析填写不规范，依据《细则》5.9.7 条款，扣检修一班 0.1 分。
- 二、2019.12.17-2019.12.18 对灵活焦化装置现场检查，共发现各类隐患缺陷 41 项，其中漏点 33 项，振动问题 6 项（已处理 1 项），其它问题 2 项，检查班组巡检记录及台账，有记录的为 32 项，占比 78%，巡检不够细致彻底。依据《细则》5.9.3 条款，扣钳工二班 0.2 分。
- 三、11 月 27 日，王广军参加部门周例会迟到，12 月 16 日王帮荣迟交导师带徒培训计划及课件，依据《细则》4.24 和《细则》4.25 条款，扣王广军 100 元、王帮荣 50 元。

四、部门中午“每日一讲”培训工作在工程师、班长、副班长的共同努力下顺利开展，在课件准备工作中，讲师们花费了大量的时间和精力，依据《细则》3.4 条款，奖励毕有元、郭海龙、王广军、张相来、杨天来、李中、刘东辉、包维波、许卫东、周小兵、林东华、朱国策、姜金平、黎伟伟、石刘春、刘亚勇、王波、王帮荣、王玉海、杨大可、施威、柳加有、马建力、林龙、张联合、李芳林、孙福、吴耀杰、李华、郭小旦、常树林、黄汉高各 200 元人民币。陈春高未按时准备课件，扣 200 元。

五、2019 年 12 月 15 日-12 月 19 日，炼油三部 180000NM3H 氢提纯装置 1060-K951/A 解析气螺杆压缩机因在备机切换过程中发现压缩机盘不动车，解体检修，12 月 20 日开车一次成功。依据《细则》5.6.18 条款，奖励钳工二班 2 分，检修二班 0.2 分，起重班 0.8 分，奖励石刘春 200 元。

六、2019 年 12 月 20 日，港储部施工检查，检修四班施工的 4103 泵蒸汽排凝管线，镀锌管管内壁没有打磨除锈，也没有留坡口间隙，依据《细则》5.8.2 条款，扣检修四班 0.2 分。

七、2019 年 12 月 12 日，炼油一部精制装置，检修一班现场打磨管线焊口未戴护目镜，管廊上走动，现场指出，及时做出了整改。依据《细则》5.9.24 条款，扣检修一班 0.1 分。

八、2019 年 12 月 20 日，检修部厂房，检修二班现场打磨管线焊口未戴护目镜，依据《细则》5.9.24 条款，扣检修二班 0.1 分。

九、12 月 18 日 9:30，钳工一班在炼油二部煤柴油加氢压缩机楼巡检。发现

1020-K(101+102)A/B/C 三台往复机中间腔体盖板有液体泄漏，紧急联系运行人员检查工艺管线。后判定是从排污管线返回柴油且柴油刚进入腔体，及时有效的避免了次生事故的发生。依据《细则》5.1.2 条款，钳工一班加 1 分。

十、2019 年 12 月 19 日芳烃阻火器吊装，吊装警戒区域内检修二班作业人员非工作情况下滞留，且起重班未进行人员清理。依据《细则》5.9.31 条款，现场发现三违现象，扣检修二班 0.5 分、起重班 0.5 分，处罚作业负责人施威 300 元，常树林 300 元。

十一、钳工一班在炼油一部轻烃回收 1012P641B 找正作业检修过程中，现场工机具摆放整齐，定制摆放良好，各项安全措施落实到位，HSE 部针对现场符合标准化作业现场要求，在公司进行表扬，并奖励 100 元。依据《细则》4.27 条款，奖励钳工一班 0.2 分，奖励王帮荣 100 元。

十二、11 月份公司 HSE 考核中，由于谢岩岩未及时上报检测仪台帐，导致部门被公司考核 30 文币。扣谢岩岩 100 元。

十三、11 月 25 日水处理预制区域作业现场临时用电线路杂乱，经 HSE 部检查考核 20 文币。扣检修三班、钳工三班各 0.2 分。

十四、检修四班胡养松主动对等离子专用磁套进行改造，使其能够安装于普通切割头上正常使用，依据《细则》3.5 条款，奖励胡养松 100 元。

十五、11 月 13 日公司 HSE 部与部门安全工程师联检，检查过程中对检修两厂房消防器材巡检维护情况提出通报表扬。依据《细则》5.10.6 条款，检修二班、阀门班各加 0.2 分。

十六、11月13日公司HSE部与部门安全工程师联检，HSE部检查维修厂房起重锁具管理时，询问起重班副班长黄汉高，该同志对锁具管理叙述中，思路清晰，条理明确，得到HSE部通报表扬。依据《细则》5.10.6条款，起重班加0.2分。

十七、12月16日钳工一班在1041-P-202A更换机械密封过程中，作业票及现场泄压、置换已完成，操作人员告知检修人员电机还未停电，作业人员也清楚事故危害，没有拆卸联轴器护罩和转动部件，而在停电结束前拆卸了自冲洗管线和松开部分大盖螺栓。依据5.9.7条款，扣钳工一班0.2分。

十八、钳工一班按时按点的完成了动平衡机安装工作，并调试一次性合格；由于厂家将动平衡机防护罩延时发货，导致厂家人员在对平衡机调试期间防护罩才到货，钳工四班积极响应，班长亲自带队在不占用调试人员时间的情况下完成了对防护罩的安装并接入动平衡机系统内进行了联调，根据《细则》3.5条款，奖励钳工一班和钳工四班各0.1分。

十九、检修四班在接到东部码头污水管线技改后，积极调动人员连夜加班对技改管线进行了安装制作，按时按量的完成了工作，保证灵活焦化稳定运行，根据《细则》5.8.12条款，检修四班加0.1分。

二十、检修四班在东部码头污水管线技改任务中，电缆、检修箱防雨措施不到位，根据《细则》5.9.7条款，扣检修四班0.1分。

二十一、12月9日晚，钳工一班石志健在值班期间，多次义务开车接送人员上下岛，经部门讨论，奖励石志健100元。

二十二、在检修规程修订工作中，王波修正了单级离心泵口环间隙等 6 处不合理表格、刘亚勇积极主动新编了屏蔽泵检修通用规程、黎伟伟新编了海水斜流泵检修规程，依据《细则》5.5.3 条款，奖励王波、刘亚勇、黎伟伟各 100 元。

二十三、12 月 11 日，05K03/A 检修中，在液力耦合器检修平台有一名二化建检修人员未戴安全帽，依据《细则》5.9.24 条款，扣钳工三班 0.2 分。

二十四、11 月份公司绩效考核结果中，由于洪国强在考勤中海外津贴跟进表天数计算错误，李华在绩效考核上报中名字错误，导致部门被公司通报考核。洪国强、李华各扣 200 元。

二十五、12 月份，由于班组安全管理不严，作业过程中风险辨识不全，没有严格执行作业规范，防范措施不到位，综合班、起重班、检修三班、检修一班在作业过程造成作业人员受到伤害，为了警示个人，教育全员，扣刘康康、张新伟、周景波各 300 元；扣起重班、检修三班、检修一班各 3 分、综合班 2 分；扣陈春高、郭小旦各 100 元、常树林、包维波各 200 元、马建力、林东华、黎伟伟、刘东辉、杨大可、柳加有各 100 元、摆生俊、谢岩岩各 50 元。

4 月份班组得分											
钳工一班	钳工二班	钳工三班	钳工四班	检修一班	检修二班	检修三班	检修四班	起重班	综合班	阀门密封班	个人奖励
0	0	4.1	1	1	1	1.1	1	0	0	0	
100	100	104.1	101	101	101	101.1	101	100	100	100	-650
5 月份班组得分											
钳工一班	钳工二班	钳工三班	钳工四班	检修一班	检修二班	检修三班	检修四班	起重班	综合班	阀门密封班	个人奖励

0.4	0.1	0	1.6	0	0.2	0.8	0.3	0.3	0	0	
100.4	100.1	100	101.6	100	100.2	100.8	100.3	100.3	100	100	1550
6月份班组得分											
钳工一班	钳工二班	钳工三班	钳工四班	检修一班	检修二班	检修三班	检修四班	起重班	综合班	阀门密封班	个人奖励
0.2	0	0.3	0.3	0.7	0.65	0.25	0.4	0.5	0.25	0.45	
100.2	100	100.3	100.3	100.7	100.65	100.25	100.4	100.5	100.25	100.45	200
7月份班组得分											
钳工一班	钳工二班	钳工三班	钳工四班	检修一班	检修二班	检修三班	检修四班	起重班	综合班	阀门密封班	个人奖励
0.2	0.6	0.1	0	0	0	-0.8	0	0	0	0	
100.2	100.6	100.1	100	100	100	99.2	100	100	100	100	-600
8月份班组得分											
钳工一班	钳工二班	钳工三班	钳工四班	检修一班	检修二班	检修三班	检修四班	起重班	综合班	阀门密封班	个人奖励
0.6	3.1	0.1	0.2	0	0	0	0	1	0	1	
100.6	103.1	100.1	100.2	100	100	100	100	101	100	101	-1950
9月份班组得分											
钳工一班	钳工二班	钳工三班	钳工四班	检修一班	检修二班	检修三班	检修四班	起重班	综合班	阀门密封班	个人奖励
0.9	0	-2.7	0.1	-2.2	0.3	0.6	0.3	0.4	0.2	0.3	
100.9	100	97.3	100.1	97.8	100.3	100.6	100.3	100.4	100.2	100.3	-50
10月份班组得分											
钳工一班	钳工二班	钳工三班	钳工四班	检修一班	检修二班	检修三班	检修四班	起重班	综合班	阀门密封班	个人奖励
0.2	0.2	0.2	0	0.6	1.1	0.2	0.1	0.8	0	0.2	
100.2	100.2	100.2	100	100.6	101.1	100.2	100.1	100.8	100	100.2	-2500
11月份班组得分											
钳工一班	钳工二班	钳工三班	钳工四班	检修一班	检修二班	检修三班	检修四班	起重班	综合班	阀门密封班	个人奖励
-0.1	-0.5	0	0.1	0.4	1	0.2	0	0.2	0.3	0	
99.9	99.5	100	100.1	100.4	101	100.2	100	100.2	100.3	100	-700
12月份班组得分											
钳工一班	钳工二班	钳工三班	钳工四班	检修一班	检修二班	检修三班	检修四班	起重班	综合班	阀门密封班	个人奖励
1.1	1.8	-0.4	0.1	-3.2	-0.2	-3.2	-0.2	-2.5	-2.0	0.2	
101.1	101.8	99.6	100.1	96.8	99.8	96.8	99.8	97.5	98	100.2	3450
4-12月份合计											
钳工一班	钳工二班	钳工三班	钳工四班	检修一班	检修二班	检修三班	检修四班	起重班	综合班	阀门密封班	个人奖励
3.5	5.3	1.7	3.4	-2.7	4.05	-0.85	1.9	0.7	-1.25	2.15	-1250

李錦圻

设备检修部

2019 年 12 月