



Equipment Maintenance Department June  
Performance Assessment Notification

设备检修部 6 月份绩效考核通报

- 一、2020 年上半年技改工作中，各班组按照公司生产经营需要，加班加点，高效率、高标准、高质量的完成了技改技措项目，突出展现了部门纪律严明、作风硬朗、技能精湛的良好形象；经部门评审，对参与班组及个人奖励如下：奖励检修四班 2800 元，检修一班 2300 元，检修二班 1900 元，检修三班 1300 元，起重班 600 元，综合班 500 元，奖励焊工孙海新、吴立学、李继振、王文礼、郑超会、丁艳中各 200 元，朱长芳、胡养松、陈根、丁燕会、张玉龙、孔维明、张超、薛志托、张文超、吴来龙各 150 元，参与热处理人员高文杰、窦杰、杨家牛、陈建勇、马磊、唐建、强克华、张远雷、刘东各 100 元。
- 二、在 6 月份公司组织的安全知识竞赛和消防竞赛活动中，部门取得了知识竞赛第一名和消防竞赛竞赛第二名的优异成绩，奖励韩峰、黄继峰、Muhamad Wafiuddin Bin Ali Hazi 各 1000 元；朱文龙、郑永收各 300 元；高文杰、郭全飞、陈万、Abdul Aziz Bin Haji Azlan、Muhammad Za' imuddin Bin Zaidin、各 200 元；参与班组检修四班加 2 分，钳工一班加 2 分，钳工二班加 1.5 分，钳工四班加

1分，检修一班加0.5分，钳工三班加0.5分，阀门密封班加0.5分。对组织人员摆生俊、谢岩岩提出表扬。

三、在3#炉爆管抢修工作中，起重班、综合班克服3#炉炉顶无防坠钢丝绳等困难，安装8根防坠钢丝绳、卷绳、割绳180米，成功安装好升降平台。检修三班、钳工三班积极配合，完成#3炉水冷更换、受热面测厚、刚性梁变形修复等82项计划检修项目，并且高压管道焊口一次性探伤成功、一次性水压试验成功、一次性点炉成功，根据《细则》5.1.18条款，奖励检修三班3分、起重班2分、钳工三班1分，综合班0.5分，奖励焊工郑超会、吴立学、丁艳中、张文超各100元，张玉龙、李继振、丁艳会、张超、朱长方、胡养松各50元，对工程师刘东辉，杨大可，摆生俊、王世玉提出表扬。

四、2020年6月16日，检修三班唐亭及时制止了热电部2#脱硫塔F6D出口净烟气挡板漏点补漏工作，避免了脱硫塔内部环氧树脂玻璃鳞片衬里着火事件，根据《细则》5.1.1条款，奖励唐亭200元，奖励检修三班1分。

五、6月11日—13日#1机凝汽器A侧钛管漏，工程技术人员用蜡烛、肥皂水等多种方法检查大盖漏点，效果均不理想。钳工班长王广军建言献策，用贴薄膜法对每根钛管逐一排查，最终找到了钛管的漏点，局部堵漏后投运正常。依据《细则》3.4条款，奖励王广军200元。

六、6月1日，阀门密封班完成了热电部1#炉中压蒸汽管线堵漏、炼油四部灵活焦化循环氢压缩机硫化氢流量计堵漏、热电部海水泵房海水管线腐蚀堵漏及炼油四部硫磺回收1093-E-418焚烧炉蒸汽发生器汽包人孔堵漏，以上重要项目的成

功堵漏，均避免了装置局部停车；依据《细则》 5.6.14 条款，奖励阀门密封班 0.6 分。

七、6.12 日，部门按照公司要求协助热电部完成了输煤栈桥 8 面外墙壁（共 700 m<sup>2</sup>）清洗工作，依据《细则》5.6.1 条款，奖励钳工三班 0.3 分、综合班 0.2 分、检修一班 0.1 分、检修二班 0.1 分、钳工一班 0.1 分；奖励高压清洗操作人员高文杰 50 元、黄新强 50 元、王超峰 100 元、陆旭峰 100 元。

八、6 月份，蔡帅帅、黄继峰、冯卫平紧扣现场，从设备检修、安全生产和部门培训三个方面共编写 5 篇稿件对部门工作进行了宣传，依据《细则》4.14 条款，每篇奖励 50 元。

九、6 月，钳工三班组织有序，班组人员通宵达旦、加班加点完成了热电站海水取水泵房斜流泵 5001-05VP002B 抢修和海水淡化用水泵 5001-05VP001A 检修，并一次试泵成功，保证了工艺平稳运行。依据《细则》5.6.14 条款，奖励钳工三班 0.3 分，奖励起重班 0.2 分。

十、6 月份，钳工二班按照部门技能鉴定要求，安装 6 台考试用离心泵。依据《细则》3.4 条款，奖励钳工二班 0.5 分。

十一、2020 年 6 月 13 日，西部罐区管道施工中，管道内错边实测加工坡度 40 度，未能达到国家技术标准 15 度要求，存在质量安全隐患，依据《细则》 5.8.2 条款，扣检修四班 0.1 分。

十二、6 月 8 号上午，文莱员工 Eldy Zulnizam Bin Pauzie Edham（艾尔迪）因粗心大意结果把老办公室的电动感应自动玻璃门撞倒破碎。依据《细则》 4.3.2

条款，扣Eldy Zulnizam Bin Pauzie Edham（艾尔迪）1000元。

十三、2020年6月5日，柴油加氢装置燃料气流程改造项目施工现场三层管廊穿管中，作业人员在吊臂下穿行，根据《细则》5.9.30，扣检修一班0.2分。

十四、2020年6月9日热电部化水装置5001-06P001A检修记录中轴承型号填写错误，责令其整改后再次填写错误，依据《细则》4.24条款，扣钳工三班0.5分。

十五、6月10日，热电部3#炉西侧刚性梁脚手架上焊接动火作业，检修三班郑超会未按要求佩戴安全带。依据《细则》5.9.24条款，扣检修三班0.5分，分别扣郑超会300元，班长马建力50元，主管工程师刘东辉50元，HSE工程师谢岩岩100元。

十六、6月份回国人员考勤错误，扣洪国强100元。

2020年1月份班组得分											
钳工一班	钳工二班	钳工三班	钳工四班	检修一班	检修二班	检修三班	检修四班	起重班	综合班	阀门密封班	个人奖励
-20	0	1	0.2	0	1.4	1.3	0.8	2.9	0.2	-0.1	
80.0	100	101.0	100.2	100	101.4	101.3	100.8	102.9	100.2	99.9	-9400
2020年2月份班组得分											
钳工一班	钳工二班	钳工三班	钳工四班	检修一班	检修二班	检修三班	检修四班	起重班	综合班	阀门密封班	个人奖励
-2.3	1.1	0.7	0.9	0.4	1.4	1.4	0.9	1.1	0.7	0.9	
97.7	101.1	100.7	100.9	100.4	101.4	101.4	100.9	101.1	100.7	100.9	-150
2020年3月份班组得分											
钳工一班	钳工二班	钳工三班	钳工四班	检修一班	检修二班	检修三班	检修四班	起重班	综合班	阀门密封班	个人奖励
0.1	1.0	0.1	0.4	-0.5	1.1	0.2	0.5	0.3	0.0	0.0	
100.1	101	100.1	100.4	99.5	101.1	100.2	100.5	100.3	100	100	-900

2020年4月份班组得分											
钳工一班	钳工二班	钳工三班	钳工四班	检修一班	检修二班	检修三班	检修四班	起重班	综合班	阀门密封班	个人奖励
0.8	-0.6	0.2	0.4	2.0	0.3	0.6	-1.3	0.6	0.2	0.3	5000
100.8	99.4	100.2	100.4	102	100.3	100.6	98.7	100.6	100.2	100.3	
2020年5月份班组得分											
钳工一班	钳工二班	钳工三班	钳工四班	检修一班	检修二班	检修三班	检修四班	起重班	综合班	阀门密封班	个人奖励
0.4	1.0	-0.9	1.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0
100.4	101	99.1	101.1	100	100.2	100	100	100.1	100	100	
2020年6月份班组得分											
钳工一班	钳工二班	钳工三班	钳工四班	检修一班	检修二班	检修三班	检修四班	起重班	综合班	阀门密封班	个人奖励
2.1	2	1.6	1	0.4	0.1	3.5	1.9	2.2	0.7	1.6	9400
102.1	102	101.6	101	100.4	100.1	103.5	101.9	102.2	100.7	101.6	

设备检修部

李锦龙

2020年6月