



Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司

Meeting Minutes
会议纪要

Record No.

HYBN-T6-11-0067-2018-1

Page 1 of 2

Meeting Title
会议名称

炼油二部设备月度例会

Chairperson
主持人

Zhao Ting Yun
赵挺云

Date/时间

10:30, 6th MAY

Venue 地点

炼油二部会议室

Signer/签发人:

Signing Date/签发日期: 2022 年 5 月 6 日

Attendees/参会人员:

孙建怀 赵挺云 李文涛 高俊杰

Content/纪要内容:

2022 年 5 月 6 日上午 10:30, 炼油二部组织各设备管理人员召开 4 月设备专业月度例会, 会议主要对月报进行了审核与点评, 对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报, 最后部门领导对当前以及下月的设备工作进行了点评和指示, 现汇总纪要如下:

一、本月总体设备运行情况:

- 1) 本月设备完好率为 99.95%, 重要设备完好率为 99.65%, 关键机组故障率为 0%。
- 2) 本月检修机泵 2 台次, 合格 2 台次。更换机械密封 2 套, 更换轴承 0 只, 空冷同步带 0 根。
- 3) 大机组检修一台次, 1040-K102B 三级轴侧进气阀检修。
- 4) 1040-K101 轴振动趋势总体平稳, 汽轮机轴振动 VT17163 两次突变为 0 后又恢复, 仪表处理后恢复正常, 初步怀疑某处接触不良, 继续加强观察, 其余状态监测数据正常。
- 5) 加氢装置共查处日周月检问题共 26 项, 1 项观察运行待处理, 其余已整改闭环; 加裂气分日周月检问题共 59 项, 全部整改闭环。
- 6) 炼油二部四套装置 4 月 EM 系统机泵状态监测数据全月正常。炼油二部泵群监测系统正常, 缺电池数量已反馈机动部。
- 7) 本月带独立油站机泵润滑油分析全部合格。
- 8) 技措施工完成一处: 柴油加氢热油泵冲洗油技改一阶段完成。

二、下月工作计划安排:

- 1) 保温层下腐蚀建立检查台账。
- 2) 建立装置腐蚀基础台账。
- 3) 部分到期安全阀校验。
- 4) 1040-K102 活塞杆国产化跟踪。
- 5) 二期加氢项目设备工作推进
- 6) 后备设备技术人员培养。

三、部领导要求

- 9) 保证日周月检数量和质量是管理人员在现场的基础工作。日周月检突出的问题要和班组长分析沟通，在交接班会点评。
- 10) 气压机泵干气密封还未申报改型机封的，本月及时申报月度计划。
- 11) 统计各复合空冷管束泄漏数量，计算堵管率，以便提报备机计划、制定大修更换计划。
- 12) 设备管理人员工作交接变动，不得随意更改前期制定的指令，如有不合理的地方需共同讨论后再发新指令执行。
- 13) 每月部门月度设备检查不分区，由设备部长牵头，专项检查，与机动部加强专项管理契合。
- 14) 在时间节点内完成加热炉吊绳加限位，烟风道阀门不锈钢销子的更换工作；12 日前完成绝热层下腐蚀检查台账；15 日前完成设备报警值梳理；根据机动部规定按时完成腐蚀流程图和腐蚀基础台账编制工作。
- 15) 大修物资库存量清库，不足的提报采购计划，一定要保证大修时期有备品配件。
- 16) EM 系统退回工单删除，通知单及时闭环，加强档案管理，督促班组保证记录质量。
- 17) 本月炼油二部大修计划已提报。接下来专业工具，材料，外委等工作要立足自身，有采购物资的要提前准备。
- 18) 设备人员分工，按照区域加职责划分，保证工作连续贯通。现场设备的专业检查还需管理人员加强把控，杜绝设备隐患。