

压装置周检检查及隐

Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业(文莱)有限公司

special inspection and hidden trouble management ledger.

2022.11.10 周检检查及隐患治理跟踪反馈记录

| Record No. |       |      | HYBN-T7-16-0002-2022-11 |      |                    |       |       |       |      |   | Page 1 of 2 |      |     |
|------------|-------|------|-------------------------|------|--------------------|-------|-------|-------|------|---|-------------|------|-----|
| 序号         | 检查时间  | 单元   | 检查人                     | 检查形式 | 检查内容及存在问题          | 整改措施  | 整改负责人 | 整改期限  | 隐患级别 | 问题照片  | 整改照片        | 完成时间 | 复查人 |
| 1          | 11.10 | 空分空压 | 张云波                     | 周检   | 外操间座椅卫生差           | 清理干净  | 当班    | 每周三   | 一般   |    |             |      |     |
| 2          | 11.10 | 空分空压 | 温经理                     | 周检   | 氮气放空管线缺少标识牌        | 粘贴标识牌 | 一班    | 11.14 | 一般   |    |             |      |     |
| 3          | 11.10 | 空分空压 | 张云波                     | 周检   | K001C 基础卫生差, 油污多   | 清理干净  | 三班    | 11.14 | 一般   |    |             |      |     |
| 4          | 11.10 | 空分空压 | 张云波                     | 周检   | 膨胀机开车管线缺少标识牌       | 粘贴标识牌 | 一班    | 11.14 | 一般   |    |             |      |     |
| 5          | 11.10 | 空分空压 | 温经理                     | 周检   | 中压液氮罐区域地面青苔多       | 清理干净  | 二班    | 11.14 | 一般   |    |             |      |     |
| 6          | 11.10 | 空分空压 | 张云波                     | 周检   | NP001B 出口压力表不能归零   | 更换压力表 | 二班    | 11.14 | 一般   |   |             |      |     |
| 7          | 11.10 | 二循   | 张云波                     | 周检   | P201B 基础卫生差        | 清理干净  | 四班    | 11.14 | 一般   |  |             |      |     |
| 8          | 11.10 | 空分空压 | 张云波                     | 周检   | K001A 基础死角卫生差      | 清理干净  | 二班    | 11.14 | 一般   |  |             |      |     |
| 9          | 11.10 | 空分空压 | 于亚鹏                     | 周检   | K003B 北侧漏油点消漏并及时擦油 | 清理干净  | 三班    | 11.14 | 一般   |  |             |      |     |
| 10         | 11.10 | 空分空压 | 于亚鹏                     | 周检   | K003B 油冷却器底部螺栓油滴清理 | 清理干净  | 三班    | 11.14 | 一般   |  |             |      |     |

|    |       |            |     |    |                      |      |    |         |    |   |  |  |  |
|----|-------|------------|-----|----|----------------------|------|----|---------|----|---|--|--|--|
| 11 | 11.10 | 厂前区<br>制冷站 | 于亚鹏 | 周检 | 制冷站除污器导淋保冷固定铁丝<br>脱落 | 重新绑紧 | 三班 | 11.14   | 一般 |  |  |  |  |
| 12 | 11.10 | 空分<br>空压   | 温经理 | 周检 | K001B 油冷却器下方卫生差      | 清理干净 | 一班 | 11.14   | 一般 |  |  |  |  |
| 13 | 11.10 | 空分<br>空压   | 张云波 | 周检 | 外操间空调卫生差             | 清理干净 | 当班 | 每周<br>三 | 一般 |  |  |  |  |

说明：1.检查形式：周检、月检、综合检查、节前检查、其它等；

2.涉及各班组的内容，请各班长整改完成后分别签字；对于不认真、不彻底整改的将纳入月度考核序列。