

 HENGYI	Hengyi Industries SdnBhd 恒逸实业（文莱）有限公司 Weekly (monthly) inspection and hidden trouble management ledger. 周（月）检查及隐患治理跟踪反馈记录								
	Record No. 记录编号	HYBN-T7-16-0010-2021-2		检查日期	2025 年 8 月 21 日				
	<input checked="" type="checkbox"/> 周检 <input type="checkbox"/> 月检 <input type="checkbox"/> 综合检查 <input type="checkbox"/> 节前检查 <input type="checkbox"/> 其它								
	序号	单元/装置	检查人	检查内容及存在问题	整改措施及要求	整改负责人/班组	整改期限	整改情况	完成时间
1	厂前区制冷站	张浩然	制冷站西北侧室内墙壁杂草未及时清理	清理干净	一班	2025.8.25			
2	空分空压	张云波	低压液氮泵基础青苔清理	清理干净	四班	2025.8.25			
3	空分空压	张云波	干燥器旁雨水沟地漏堵塞积水	清理保持畅通	四班	2025.8.25			
4	空分空压	张云波	5701-WP001A 油位低限	及时补油	三班	2025.8.25			
5	厂前区制冷站	张云波	5602-P001D 基础卫生差	清理干净	一班	2025.8.25			
6	二循	张浩然	二循加药间地面黑色污垢	清理干净	二班	2025.8.25			
7	二循	张浩然	二循分析间防火门底部破损严重，填充物未及时清理	清理干净	二班	2025.8.25			
8	二循	张云波	二循区域地面杂草清理	清理干净	二班	2025.8.25			
9	二循	张浩然	二循加药间室内存放药剂桶及废旧桶未及时清理	及时清理	工艺专业	2025.8.30			
10	空分空压	张云波	5701-K001F 油冷却器端口处渗油	清理并放置接油盘	二班	2025.8.25			

说明：1、整改情况栏内，完成的打“√”。

2、涉及各班组的内容，整改完成后由班长、副班长逐项确认签字；对于不整改、未整改就签字的将从重考核。