

 HENGYI	Hengyi Industries SdnBhd 恒逸实业（文莱）有限公司 Weekly (monthly) inspection and hidden trouble management ledger. 周（月）检查及隐患治理跟踪反馈记录								
	Record No. 记录编号	HYBN-T7-16-0010-2021-2		检查日期	2025 年 9 月 11 日				
	<input checked="" type="checkbox"/> 周检 <input type="checkbox"/> 月检 <input type="checkbox"/> 综合检查 <input type="checkbox"/> 节前检查 <input type="checkbox"/> 其它								
	序号	单元/装置	检查人	检查内容及存在问题	整改措施及要求	整改负责人/班组	整改期限	整改情况	完成时间
1	二循	温经理	二循加药间踏板上药剂清理	清理干净	二班	2025.9.15			
2	空分空压	张云波	二循监测换热器放假南侧地面卫生差	清理干净	二班	2025.9.15			
3	制冷站	温经理	制冷站西侧墙杂草清理	清理干净	一班	2025.9.15			
4	空分空压	张云波	冷箱底部，膨胀机东侧地面卫生差	清理干净	三班	2025.9.15			
5	空分空压	张云波	液氮充车泵区域阀门标识牌放置错误	重新放置正确	四班	2025.9.15			
6	空分空压	张云波	低压液氮泵电机外壳锈蚀	防腐刷漆	四班	2025.9.15			

说明：1、整改情况栏内，完成的打“√”。

2、涉及各班组的内容，整改完成后由班长、副班长逐项确认签字；对于不整改、未整改就签字的将从重考核。